

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 und 7 des Wärmenetzes „Kernstadt + Trendpark Neckarsulm“ der

Stadtwerke Neckarsulm

Am Hungerberg 1, 74172 Neckarsulm

durch die

GUT Zertifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbh, Umweltgutachter, DE-V-0213 basierend auf Plandaten.

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22, Abs. 3) $f_{we,out} = 0,24$

Emissionsfaktor (GEG 2020 Anlage 9 Nr. 1c,e) $f_{CO_2eq} = 0 \text{ g/kWh}$

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 08.04.2031.

Berlin, 08.04.2024


Jannik Steinborn

f_p-Gutachter nach AGFW FW609

Nr. H-23-12107